



Kommunfullmäktige
Uddevalla kommun
Samhallsbyggnad@uddevalla.se
Ert diarienummer: PLAN.2018.4126

Beslut enligt 11 kap plan- och bygglagen (PBL) om kommunens antagandebeslut

Kommunens antagandebeslut

Kommunfullmäktige i Uddevalla kommun beslutade den 8 januari 2025 § 6 att anta detaljplan för del av Fröland 3:25, Herrestad 4:5, Källdal 4:7 m.fl. i Uddevalla kommun, Västra Götalands län (upprättad den 2024-11-26).

Länsstyrelsens beslut

Länsstyrelsen beslutar att pröva kommunens antagandebeslut i enlighet med vad som anges i 11 kap 10 § PBL (2010:900).

Enligt 13 kap 4 § PBL får detta beslut inte överklagas.

Skäl för beslutet

Länsstyrelsen befarar att bebyggelse blir olämplig eller ett byggnadsverk olämpligt med hänsyn till människors hälsa och säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

Efter kommunens antagande av detaljplanen har Statens geotekniska institut (SGI) lämnat ett yttrande daterat 2025-01-31. SGI anser att den geotekniska utredningen är otydlig och delar av utredningen behöver förtydligas. Länsstyrelsen delar denna bedömning och kan därmed inte utesluta risk för människors hälsa och säkerhet.

I PM geoteknik i kapitel 5.1 anges att berg i dagen har observerats på ett flertal ställen, bland annat strax norr om punkt 128A. Det är dock otydligt om det avser fler delar än vad som finns redovisade i ritning G102 i den marktekniska undersökningsrapporten. I borrhypunkt 404, som är utförd på liknande nivå (på markytan) ca 30 m öster om punkterna 128 och 128A, redovisas jorddjup som är väsentligt större,

ca 11 m. Det är därför oklart om den beräknade sektionen B representerar en kritisk sektion för bakre slänten mot berget. Stabiliteten för slänten norr om punkterna 128 och 128A i nordvästlig-sydöstlig riktning finns inte redovisad. Detta behöver förtydligas.

Länsstyrelsen kan inte bedöma om tillräckliga åtgärder har säkerställts på plankartan.

De som medverkat i beslutet

Företrädare för Statens geotekniska institut har bidragit till beredningen av detta ärende. Beslutet har fattats av funktionschef Nina Kiani Janson med planhandläggare Frida Svensson som föredragande.

Nina Kiani Janson

Frida Svensson

Detta beslut har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Statens geotekniska institut, daterat 2025-01-31

Kopia till:

Statens geotekniska institut

Länsstyrelsen/
Funktionschef plan- och bygg – Nina Kiani Janson